



ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0068893-11

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з **31 травня 2011** до **31 грудня 2012**
Срок действия с

Продукція **Вогнезахисна речовина (засіб вогнезахисний) 'СИНТЕГО-ВОГНЕБОР 01',**
Продукция **що случується, для сталевих конструкцій**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

24.66.48

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

усім обов'язковим пп. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) 'Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість' щодо межі вогнестійкості від R 30 (0,5 години) до R 60 (1,0 година) сталевих конструкцій зведеною товщиною від 3,4 мм до 9,4 мм з покривом з вогнезахисної речовини 'СИНТЕГО-ВОГНЕБОР 01', середньою товщиною сухого шару та витратою продукції при нанесенні (без урахування технологічних втрат) згідно з таблицею Додатка. Грунтувальне покриття ГФ-021 ГОСТ 25129-82 'Грунтовка ГФ-021. Технические условия' товщиною 0,06 мм. Гарантійний термін служби покриву з вогнезахисної речовини 'СИНТЕГО-ВОГНЕБОР 01' не підтверджувався

Виробник продукції
Изготовитель продукции

Підприємство з 100 % іноземною інвестицією 'ІнтерГазСінтез',
адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 2А, код ЄДРПОУ 32803942,
адреса виробництва: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, провулок Первомайський, 40

Сертифікат видано
Сертификат выдан

Підприємство з 100 % іноземною інвестицією 'ІнтерГазСінтез',
адреса: 93009, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 2А, код ЄДРПОУ 32803942

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Вогнезахисна речовина (засіб вогнезахисний) 'СИНТЕГО-ВОГНЕБОР 01', що виробляється серійно з 30.05.2011 до 31.12.2012 згідно з ТУ 24.6-32803942-035:2009 'Засіб вогнезахисний, що случується, 'СИНТЕГО-ВОГНЕБОР 01' (для сталевих конструкцій)'. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Визначення вогнезахисної здатності за ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 'Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності' не проводилося

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Сертифікат на систему управління якістю від 03.11.2011 № UA2.043.05327-10 терміном дії до 26.11.2013, що виданий Органом з сертифікації систем якості ДП 'Луганськстандартметрологія' (свідоцтво про призначення від 01.04.2008 № UA.MQ.043). Звіт з технічного нагляду від 15.02.2010 № 804 Державного центру сертифікації МНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 04.03.2010 № 1/СПК-10, від 08.07.2009 № 4/СПК-09 ВЦ ТОВ 'Тест' (атестат акредитації від 10.04.2008 № 2Н365)

Керівник органу з сертифікації
Исполнитель органа по сертификации



(Handwritten signature)

А.В. Кучмійов

підпис

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 680717



№ 392121

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0068893-11

31 травня 2011

Зведена товщина сталевих конструкцій та умови нанесення вогнезахисної речовини (засобу вогнезахисного) 'СИНТЕГО-ВОГНЕБОР 01' з метою забезпечення межі вогнестійкості сталевих конструкцій від R 30 до R 60

№ з/п	Межа вогнестійкості сталеві конструкції, хвилини (години)	Зведена товщина сталеві конструкції (не менше), мм	Середня витрата вогнезахисної речовини (не менше), кг/м ²	Середня товщина сухого шару вогнезахисного покриття (не менше), мм
1	R 30 (0,5)	3,4	0,90	0,497
2	R 45 (0,75)		2,43	1,360
3	R 60 (1,0)	9,4	2,40	1,340

UKRAINE



[Handwritten signature]
підпис

А.В. Кучмійов
ініціали, прізвище

